

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, मीरजापुर

पत्रांक:- 2272/18

दिनांक-27/11/2021

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
मीरजापुर।

विषय:- विद्यालय भवन के राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 हेतु जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ:- 1-प्रधानाचार्य, डा0 सविता मेमोरियल ग्लोबल एकडमी, चुनार, मीरजापुर का आवेदन पत्र दि0-23.11.2021

2-आपका पृ0प0-7110 दि0-23.11.2021

3-इस कार्यालय का पत्रांक-136/भवन, दि0-10.05.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो डा0 सविता मेमोरियल ग्लोबल एकडमी, चुनार, मीरजापुर विद्यालय भवन के राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 हेतु जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में है।

उक्त के अनुपालन में यह सत्यापित किया जाता है कि डा0 सविता मेमोरियल ग्लोबल एकडमी, चुनार, मीरजापुर के विद्यालय भवन का राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 हेतु प्रमाण पत्र इस खण्ड के पत्रांक-136/भवन, दि0-10.05.2019 द्वारा जारी किया गया है। जारी प्रमाण पत्र सत्यापित कर मूल संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,
 मीरजापुर 

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
मीरजापुर

प्रमाण पत्र

पत्रांक 136/भवन

दिनांक 10-5-19

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता- 2005 में उल्लिखित शैक्षित भवनो के लिये लोक निर्माण विभाग के नियमो के अनुरूप स्कूल, डा0 सविता मेमोरियल ग्लोबल एकेडमी नागरपुर चुनार जिला मीरजापुर के प्रस्तुत किये गये मानचित्र के आधार पर निरीक्षण किया गया ।

विद्यालय का निर्मित भवन वर्तमान में संतोषजनक स्थिति मे है तथा भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुरूप है। हल्के एवं कम तीव्रता के भूकम्प में सुरक्षित है।


अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
मीरजापुर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
मीरजापुर


अधिशासी अभियन्ता
नि0 खं0-2, लो0 नि0 वि0
मीरजापुर

एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र हेतु चेकलिस्ट

भवन चेकलिस्ट		
क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धित तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजिकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बना है।	YES
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम / अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	YES
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है।	No
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्गमी0) है	YES
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.00मी0 खुला स्थान है।	YES
6	क्या भवन के वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग है।	YES
7	क्या भवन का ओरिएन्शन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है।	YES
8	क्या भवन पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई 12 मी0 है।	No
9	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है? यदि नहीं तो छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी।	YES
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	YES
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है।	YES
12	क्या कक्ष की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.00मी0) है।	YES
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं ऊँचाई 4.50मी0 है?	YES
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	YES
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	YES
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	YES
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केश(जीने) का प्राविधान है?	YES
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जाने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी0 तथा राइजर 150मिमी0 है?	YES
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler) उचित स्थान पर लगे हैं?	YES
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है ?	YES
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	YES
22.	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	YES

अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
मीरजापुर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
मीरजापुर

अधिसासी अभियन्ता
नि0 खं0-2, लो0 नि0 वि0
मीरजापुर